

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě vydává:

Obchodní jméno: Jiří Kuzmík
Příční 9
79401 KRNOV
tel 606 258 945
IČO: 640 72 541

Název výrobku: HMP 64 - PM4 povelový modul

Popis a funkce výrobku:

Výstupní modul , rozšíření výstupů reglátoru HMP 64M. Modul je dodáván v krabici *MODULBOX 4M* v provedení na DIN-lištu.

Prohlášení výrobce:

1/Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k použití určeného bezpečný a splňuje následující požadavky nařízení vlády v oblasti technických předpisů:

a/Nářízení vlády č.17/2003 Sb , stanovující požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

b/Nářízení vlády č.18/2003 Sb , stanovující technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility , kterým se doplňuje zákon č. 22/1997 Sb a Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č.408/1990 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření.

**Uvedený výrobek odpovídá českým technickým normám pro posuzování shody
ČSN EN 61000-6-4 ED.2 a ČSN EN 61000-6-2 ED.3.**

KRNOV 11.5.2013

razítko a podpis:


JIŘÍ KUZMÍK
794 01 Krnov, Příční 9
IČO: 640 72 541